



150901340483

委托编号: SJPD2021-00240

样品编号: SJPD2021-00240

报告编号: SJPD2021-257

# 检测报告

样品名称: 人造草坪 (绿色)

型号规格: 300 × 400 (mm)

检测类别: 见证取样

工程名称: 上海市徐汇区田林第三小学人造草坪改造工程

委托单位: 上海市徐汇区田林第三小学

上海中测行工程检测咨询有限公司

2021年7月27日



# 声 明

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或“公章”无效;
2. 本报告无检测、审核、批准人员签名无效;
3. 本报告涂改无效;
4. 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或“公章”无效;

## 本机构 通讯资料

地址：上海市杨浦区军工路 2390 号

邮政编码：200438

监督电话：65583430

传真：65582150

Email:webmaster@shzch.com



## 检测 报 告

样品编号: SJPD2021-00240


样品名称	人造草坪 (绿色)			检测类别	见证取样
型号规格或等级	300×400(mm)	填充类型	非免充;颗粒 填充量 6kg/m <sup>2</sup>	场地类型	--
商标/批号	--	代表批数量	220m <sup>2</sup>	样品数量	1 块
完工日期	--	取样日期	2021-7-19	固化时间	--
取样部位	随机		双组份比例	--	
样品状态	绿色块状				
委托单位名称	上海市徐汇区田林第三小学				
委托单位地址	田林十一村 59 号				
工程名称	上海市徐汇区田林第三小学人造草坪改造工程				
工程地址	田林十一村 59 号				
生产单位	昆山三泰				
委托样品收到日	2021 年 7 月 19 日				
检测方法/检测依据	T/SHHJ000003-2018 《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》				
检测日期	2021 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 24 日				
检测结论	送检的人造草坪 (绿色) 样品经检测: 所检化学性能项目符合 T/SHHJ000003-2018 标准要求; 详见本报告检测结果 汇总。				
见证单位	上海建浩工程顾问有限公司			见证人	庄维群 25794
取样单位	上海健生建设工程有限公司			取样员	倪驾晨
专管员单位	上海市徐汇区教育局基建站			专管员	虞硕华

批准:

审核:

主检:






## 检测 报 告

样品编号: SJPD2021-00240

检测结果汇总						
序号	检测项目名称		单 位	技术要求	检测结果	单项判定
1	有害物质释放量	总挥发性有机化合物	mg/m <sup>2</sup> ·h	≤ 5.0	0.09	合格
		甲醛	mg/m <sup>2</sup> ·h	≤ 0.10	0.06	合格
		苯	mg/m <sup>2</sup> ·h	不得检出	未检出	合格
		甲苯、二甲苯、乙苯总和	mg/m <sup>2</sup> ·h	≤ 1.0	未检出	合格
2	有害物质含量	3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和	g/kg	≤ 1.0	未检出	合格
		3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和	g/kg	≤ 1.0	未检出	合格
		苯并[a]芘	mg/kg	≤ 1.0	未检出	合格
		18种多环芳烃总和(面层整体)	mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		可溶性铅	mg/kg	≤ 30	4.2	合格
		可溶性镉	mg/kg	≤ 10	0.9	合格
		可溶性铬	mg/kg	≤ 10	2.4	合格
		可溶性汞	mg/kg	≤ 2	未检出	合格
以下空白						




## 检测 报 告

样品编号: SJPD2021-00240

## 检验情况说明

主要检测仪器一览表	序号	检测仪器名称	型号	仪器编号
	1	7890B-5977B 气质联用仪	7890B-5977B	YHJ-170
	2	8860-5977B 气质联用仪	8860-5977B	YHJ-290
	3	原子吸收分光光度计	TAS-990AFG	YHJ-42
	4	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	YHJ-287
检测说明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本次检测为全项目检测.</li><li>2. 苯的最低检出释放速率为: 0.005 mg/m<sup>2</sup> · h;</li><li>3. 苯并[a]芘的最低检出限为: 0.1mg/kg;</li><li>4. 18种多环芳香烃含量的最低检出限为 0.1 mg/kg;</li><li>5. 甲苯、二甲苯、乙苯总和的最低检出释放速率为: 0.02 mg/m<sup>2</sup> · h;</li><li>6. DBP、BBP、DEHP、DNOP 的最低检出限为:0.01g/kg;</li><li>7. DINP、DIDP 的最低检出限为: 0.05g/kg</li><li>8. 可溶性汞的最低检出限为: 0.05mg/kg.</li></ol> <p>以下空白</p>			





# 检测报告

样品编号: SJPD2021-00240

## 样品附图

本样品是由上海化学建材行业协会监督取样, 备样编号: SHHJXX2021-SH0068-BY01

正面



反面



检测公司  
章

